



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ярославской области**

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@yandex.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району**  
152025 г. Переславль? ул. Менделеева 47 "а" 2-00-11

**Предписание №6/1/6**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

«06» марта 2018 года

г. Переславль-Залесский

16 ч. 00 мин.

Корниловым Романом Юрьевичем, начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району (главным государственным инспектором Переславского района по пожарному надзору), Лисецкой Мариной Владимировной, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району (государственным инспектором Переславского района по пожарному надзору) на основании **распоряжения главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 6 от 29 января 2018 г.**; ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказа МЧС РФ от 30 ноября 2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности"

в период с 16 ч.00 мин. «05» февраля 2018 г. по 16 ч.00 мин. «05» марта 2018 г. проведено плановое мероприятие по надзору с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в отношении объекта защиты, принадлежащего Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 1» ИНН 7608008976 ОГРН 1027601051268,

расположенного (ых) по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 4,

совместно с директором школы Сурниной Еленой Михайловной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                             | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены                     | Срок устранения нарушения | Отметка о выполнении |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1     | В помещении с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; п. 13.14.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной | 01.09. 2018 г.            |                      |

