

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПЕРЕСЛАВСКОМУ РАЙОНУ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«10» августа 2021 г., 11 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

Ярославская область, городской округ г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, 47

(место составления акта)

Акт выездной проверки №75

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №75 от 29.07.2021 г. Главного государственного инспектора Переславского района Ярославской области по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 76210063218900409307

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Лисецкой Мариной Владимировной, государственным инспектором Переславского района по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: объекта образования (объект, относящийся по функциональной пожарной опасности к классу Ф 4.1 - категория значительного риска)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ярославская

ремонта систем пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) с круглосуточным мониторингом радиоканальной системы передачи извещений о пожарах «Стрелец-Мониторинг»;

акты проверок работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, системы противодымной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, средств пожарной сигнализации;

акт огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

1. Объект защиты с массовым пребыванием людей не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, чем нарушен п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479;

2). Не откорректирована инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ, чем нарушен раздел XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479;

3). Планы эвакуации на объекте требуют корректировки, чем нарушен п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479;

4). Отсутствует проектная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (на систему АПС и СО), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479;

5). Степень огнестойкости пристройки здания выполнена на 2 степени огнестойкости ниже, чем степень огнестойкости основного здания, чем нарушен п. 6.3.1 строительных норм и правил «Общественные здания административного назначения» (СНиП 31-05-03);

6). При эксплуатации эвакуационных путей не соблюдаются проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (запасной эвакуационный выход из подвального помещения находится в аварийном состоянии, закрыт наглухо, требует восстановления), чем нарушен п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479;

13. К настоящему акту прилагаются:

Предписание № 76/1/76 от 10.08.2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Государственный инспектор
Переславского района Ярославской области
по пожарному надзору М.В. Лисецкая

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

Лисецкая Марина Владимировна государственный инспектор Переславского района

Ярославской области по пожарному надзору тел: 8(48535)20011 E-mail: nadzor.p@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

и.о. директора МЧС №1 Д. Павловс 21